UZINA CERMEI 2021

Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
	5	2500	6,5-9,5	0,50	0,50	5	Min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10 - 0,50	Fără modificare anormală	Fără modificare anormală	0	0	0	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
	NTU	µS/cm		mg/l	mg/l	mg/l O_2	^{0} germ	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	/ ml	/ ml	/100 ml	/100 ml	/100 ml			

CERMEI - Intrare reţea

Data	Cod	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
13,01	66	0,235	740	8,31	0,01	0	0,83	10,23	83,38	6,00	0,87	9	37	4	0,34	7	1	0	0	0	0	0	0
7,04	815	3,55	729	7,87	0,07	0	0,80	9,85	82,61	3,82	0,11	27	20	6	0,20	1	0	0	0	0	0	0	0
11,05	1059	0,337	717	7,80	0,06	0	1,02	17,63	80,12	5,83	0,08	2	2	5	0,22	1	0	0	0	0	0	0	0
9,09	2069	0,200	531	7,45	0	0	1,05	16,97	86,60	3,54	0,00	34	25	4	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Min		0,200	531	7,45	0	0	0,80	9,85	80,12	3,54	0,00	2	2	4	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		1,081	679	7,86	0	0	0,93	13,67	83,18	4,80	0,27	18	21	5	0,25	2	0	0	0	0	0	0	0
Max		3,55	740	8,31	0,07	0	1,05	17,63	86,60	6,00	0,87	34	37	6	0,34	7	1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CERMEI - Reţea CERMEI, Liceu

Data	Cod	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
13,01	67	0,328	7,38	8,21	0,01							21	18	4	0,10	11	4	0	0	0	0	0	0
11,05	1060	0,683	715	7,82	0,06							51	5	4	0,10	18	10	0	0	0	0	0	0
Min		0,328	7,38	7,82	0,01							21	5	4	0,10	11	4	0	0	0	0	0	0
Med		0,51	361	8,02	0							36	12	4	0,10	15	7	0	0	0	0	0	0
Max		0,683	715	8,21	0							51	18	4	0,10	18	10	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depăşiri		0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		0%	0%	0%	0%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CERMEI - reţea SOMOŞCHEŞ, Grădiniţă

Data	Cod	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
7,04	816	2,430	749	7,74	0,00							94	19	6	0,10	4	1	0	0	0	0	0	0
9,09	2070	0,404	533	7,41	0							7	6	4	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Min		0,404	533	7,41	0,00							7	6	4	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		1,417	641	7,58	0,00							51	13	5	0,10	2	1	0	0	0	0	0	0
Max		2,43	749	7,74	0,00							94	19	6	0,10	4	1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depăşiri		0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		0%	0%	0%	0%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TOTAL CERMEI (IR + R)

Data		Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
Min		0,200	7,38	7,41	0,00	0,00	0,80	9,850	80,12	3,54	0,00	2	2	4	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		1,00	560	7,82	0,02	0,00	0,93	13,67	83,18	4,80	0,27	35	15	5	0,15	6	3	0	0	0	0	0	0
Max		3,55	749	8,31	0,07	0,00	1,05	17,63	86,60	6,00	0,87	94	37	6	0,34	18	10	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%