Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
	5	2500	6,5-9,5	0,5	0,5	5	min. 5	250	250	50	200	50	0,10-0,50	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală	0	0	0	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	UFC/ 1 ml	UFC/ 1 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	-	TON	TFN

HORIA, Nr. 253 (Școală Gimnazială)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
05.01	41	0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL ARAD

Minim	0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu	0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim	0	835	7	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0