## UZINA ZERIND

| | Turbidi-tate | Conducti-vitate | pH | $NH_4^+$ | $NO_2^-$ | Oxidabi-litate | Duritat e | $Cl^-$ | $SO_4^{2-}$ | $NO_3^-$ | Fe | Mn | As | Clor liber | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Entero-coci | Culoare | Gust | Miros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017 | 5 | 2500 | 6,5-9,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | min. 5 | 250 | 250 | 50 | 200 | 50 | 10 | 0,10-0,50 | Nicio modif. anor-mală | Nicio modif. anor-mală | 0 | 0 | 0 | Nicio modif. anor-mală | Nicio modif. anor- | Nicio modif. anor-mală |
| | NTU | µS/cm | unități pH | mg/l | mg/l | $mgO_2/l$ | °DH | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | UFC/ 1 ml | UFC/ 1 ml | UFC/ 100 ml | UFC/ 100 ml | UFC/ 100 ml | - | TON | TFN |

## INTRARE REȚEA

| Data | Cod probă | Turbidi-tate | Conducti-vitate | pH | $NH_4^+$ | $NO_2^-$ | Oxidabi-litate | Duritat e | $Cl^-$ | $SO_4^{2-}$ | $NO_3^-$ | Fe | Mn | As | Clor liber | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Entero-coci | Culoare | Gust | Miros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 160 | 0,300 | 501 | 7,70 | 1,70 | 0,05 | 0,80 | 6,23 | 25,47 | 5,38 | 1,32 | 27 | 32 | 83 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03 | 707 | 0,277 | 475 | 7,75 | 1,8 | 0,1 | 0,83 | 6,14 | 23,86 | 6,08 | 1,97 | 159 | 34 | 85 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09 | 2273 | 0,353 | 524 | 8,16 | 1 | 0 | 0,90 | 5,66 | 34,62 | 4,28 | 0,00 | 454 | 291 | | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0,277 | 475,000 | 7,700 | 1,000 | 0,000 | 0,800 | 5,660 | 23,860 | 4,280 | 0,000 | 27,000 | 32,000 | 83,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mediu | | 0,310 | 500,000 | 7,870 | 1,500 | 0,050 | 0,843 | 6,010 | 27,983 | 5,247 | 1,097 | 213,333 | 119,000 | 84,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Maxim | | 0,353 | 524,000 | 8,160 | 1,800 | 0,100 | 0,900 | 6,230 | 34,620 | 6,080 | 1,970 | 454,000 | 291,000 | 85,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Nr. probe | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33333 | 0,33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## REȚEA IERMATA NEAGRĂ - (Școală Primară)

| Data | Cod probă | Turbidi-tate | Conducti-vitate | pH | $NH_4^+$ | $NO_2^-$ | Oxidabi-litate | Duritat e | $Cl^-$ | $SO_4^{2-}$ | $NO_3^-$ | Fe | Mn | As | Clor liber | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Entero-coci | Culoare | Gust | Miros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 161 | 0,370 | 489 | 7,75 | 2,00 | 0 | | | | | | 29 | 30 | 80 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09 | 2274 | 0,380 | 530 | 8,07 | 1 | 0 | | | | | | 407 | 356 | | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0,370 | 489,000 | 7,750 | 1,000 | 0,000 | | | | | | 29,000 | 30,000 | 80,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mediu | | 0,375 | 509,500 | 7,910 | 1,500 | 0,000 | | | | | | 218,000 | 193,000 | 80,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Maxim | | 0,380 | 530,000 | 8,070 | 2,000 | 0,000 | | | | | | 407,000 | 356,000 | 80,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL IR+R

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. probe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depășiri | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |