UZINA SĂVÂRŞIN 2021

Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
	5	2500	6,5-9,5	0,50	0,50	5	Min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10 - 0,50	Fără modificare anormală	Fără modificare anormală	0	0	0	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
	NTU	µS/cm		mg/l	mg/l	mg/l O_2	^{0} germ	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	/ ml	/ ml	/100 ml	/100 ml	/100 ml			

SĂVÂRŞIN - intrare reţea

Data	Cod	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
12,01	58	1,31	720	7,67	0,04	0	0,99	22,17	154,87	46,92	13,11	310	3360		0,22	0	0	0	0	0	0	0	0
23,02	414	2,69	1404	7,55	0,00	0,01	0,66	22,22	326,22	48,89	14,34	356	1097		0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
27,05	1216	3,68	1669	7,16	0,11	0	0,98	27,17	414,58	71,42	4,49	330	1127		0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16,08	1867	0,87	744	7,5	0,28	0,05	0,89	22,88	199,72	50,37	4,71	46	552		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Min		0,87	720	7,16	0,00	0,00	0,66	22,17	154,87	46,92	4,49	46	552		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		2,14	1134	7,47	0,11	0,02	0,88	23,61	273,85	54,40	9,16	261	1534		0,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Max		3,68	1669	7,67	0,28	0,05	0,99	27,17	414,58	71,42	14,34	356	3360		0,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	75%	100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SĂVÂRŞIN - Reţea SĂVÂRŞIN , Liceu

Data	Cod	Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
12,01	59	1,46	904	7,64	0,05	0						234	3547		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
23,02	415	2,59	681	7,73	0	0,01						421	1136		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
27,05	1217	7,60	1667	7,17	0,11	0						48	1082		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16,08	1868	1,38	736	7,41	0,28	0,00						54	542		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Min		1,38	681	7,17	0,00	0,00						48	542		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		3,26	997	7,49	0,11	0,00						189	1577		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Max		7,60	1667	7,73	0,28	0,01						421	3547		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4						4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		1	0	0	0	0						2	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		25%	0%	0%	0%	0%						50%	100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TOTAL SĂVÂRŞIN (IR + R)

Data		Turb	Cond	pH	NH4	NO2	Oxidabilitate	Dt	Cl	SO4	NO3	Fe	Mn	As	Cl liber rez	Colonii bact. 22 gr. C	Colonii bact. 37 gr. C	Coli-formi	E. coli	Entero-coci	miros	gust	culoare
Min		0,87	681	7,16	0,00	0,00	0,66	22,17	154,87	46,92	4,49	46	542		0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Med		2,70	1066	7,48	0,11	0,01	0,88	23,61	273,85	54,40	9,16	225	1555		0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Max		7,60	1669	7,73	0,28	0,05	0,99	27,17	414,58	71,42	14,34	421	3547		0,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Depăşiri		1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% depăşiri		13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	63%	100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%