	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	200	50	0,10 - 0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	-	TON	TFN

ARAD- 2023

ALUNIȘ (Fântânele, Frumușeni), Nr.149 (Grădiniță)- 2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
13.03	636	0.324	518	7.30	0.00	8	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05	1132	0.253	544	7.30	0.00	17	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
04.07	1705	0.369	547	7.59	0.00	14	0	0.10	10	0	0	0	0	0	0	0
18-Sep	2412	0.730	542	7.32	0.00	3	1	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.253	518	7.30	0.00	3	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.419	538	7.38	0.00	11	0	0.10	3	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.730	547	7.59	0.00	17	1	0.10	10	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CĂLUGĂRENI (Zădăreni, Bodrogu Nou), Nr.57- 2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
17.03	681	0.659	521	7.47	0.00	13	5	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
19.05	1293	0.204	544	7.64	0.00	10	3	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
17.07	1848	0.339	517	7.79	0.00	2	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
18-Sep	2411	0.136	546	7.26	0.00	4	1	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.136	517	7.26	0.00	2	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.335	532	7.54	0.00	7	2	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.659	546	7.79	0.00	13	5	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HORIA, Nr. 253 (Şcoală Gimnazială)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
09.01	63	0.298	497	7.12	0.00	14	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.298	497	7.12	0.00	14	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.298	497	7.12	0.00	14	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.298	497	7.12	0.00	14	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SÂNPAUL (Şofronea), Nr.252 (Şcoală Primară)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
17.03	683	0.355	510	7.58	0.00	11	2	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1223	0.308	498	7.61	0.00	17	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
19.07	1881	0.271	655	7.57	0.00	79	16	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
14-Sep	2376	0.295	647	7.32	0.00	5	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.271	498	7.32	0.00	5	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.307	578	7.52	0.00	28	5	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.355	655	7.61	0.00	79	16	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CICIR (Vladimirescu, Mândruloc), Nr.242 (Grădiniţă)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
15.02	404	0.113	614	7.45	0.00	14	3	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04	823	0.146	495	7.58	0.00	8	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
13.06	1491	0.222	513	7.49	0.00	2	0	0.14	4	8	0	0	0	0	0	0
21.08	2143	0.305	541	7.50	0.00	0	34	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19.oct	2676	0.383	616	7.47	0.00	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.113	495	7.45	0.00	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.234	556	7.50	0.00	5	7	0.12	1	2	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.383	616	7.58	0.00	14	34	0.15	4	8	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIVADA (Sânleani) Nr.39A (Grădiniță)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
15.03	657	0.176	564	7.47	0.00	16	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1218	0.132	495	7.50	0.00	19	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
11.07	1780	0.247	527	7.20	0.00	8	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
13-Oct	2622	0.369	564	7.20	0.00	10	3	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.132	495	7.20	0.00	8	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.231	538	7.34	0.00	13	1	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.369	564	7.50	0.00	19	3	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZIMAND CUZ, Com. Zimandu Nou, Nr.38 (Grădiniță)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
15.03	658	0.603	541	7.22	0.00	9	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1219	0.142	510	7.51	0.00	15	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
19.07	1877	0.232	438	7.51	0.00	10	26	0.10	5	1	0	0	0	0	0	0
14-Sep	2372	0.674	659	7.06	0.00	3	2	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.142	438	7.06	0.00	3	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.413	537	7.33	0.00	9	8	0.11	1	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.674	659	7.51	0.00	15	26	0.11	5	1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZIMAND NOU, Nr.338 (Grădiniță)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
15.03	659	0.317	492	7.39	0.00	13	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1220	0.139	508	7.55	0.00	15	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19.07	1878	0.184	431	7.15	0.00	20	16	0.10	0	4	0	0	0	0	0	0
14-Sep	2373	0.660	654	7.26	0.00	5	5	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.139	431	7.15	0.00	5	2	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.325	521	7.34	0.00	13	6	0.10	0	1	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.660	654	7.55	0.00	20	16	0.10	0	4	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANDREI ŞAGUNA, Nr.164 (Şcoală gimnazială Andrei Şaguna)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
17.03	684	0.229	489	7.25	0.00	14	3	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1221	0.193	511	7.48	0.00	25	3	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19.07	1879	0.197	520	7.23	0.00	13	21	0.10	10	1	0	0	0	0	0	0
14-Sep	2374	0.502	634	7.32	0.00	1	40	0.11	2	12	0	0	0	0	0	0
Minim		0.193	489	7.23	0.00	1	3	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.280	539	7.32	0.00	13	17	0.12	3	3	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.502	634	7.48	0.00	25	40	0.17	10	12	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ŞIMAND, Nr.1083 (Şcoală Gimnazială)-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4+	Fe	Mn	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
17.03	682	0.478	507	7.60	0.00	20	0	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	1222	0.129	533	7.59	0.00	24	24	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19.07	1880	0.232	752	7.52	0.00	15	21	0.10	8	6	0	0	0	0	0	0
14-Sep	2375	0.311	636	7.35	0.00	2	42	0.10	1	16	0	0	0	0	0	0
Minim		0.129	507	7.35	0.00	2	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.288	607	7.52	0.00	15	22	0.11	2	6	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.478	752	7.60	0.00	24	42	0.13	8	16	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ARAD-2023

Minim		0.113	431.000	7.060	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Mediu		0.344	544.555	7.384	0.000	12.130	6.915	0.118	0.730	1.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Maxim		0.674	752	7.79	0.00	79	42	0.18	10	16	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Necesar	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0