	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	0,10 - 0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

REZERVOARE ARAD

REZERVOR SÂMBĂTENI

Data	Cod probă	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01	11	0.255	0.18	0	0	0	0	0
09.01	52	0.212	0.13	0	0	0	0	0
16.01	106	0.205	0.11	0	0	0	0	0
25.01	163	0.348	0.13	0	0	0	0	0
30.01	224	0.159	0.15	0	0	0	0	0
06.02	302	0.259	0.12	0	0	0	0	0
13.02	367	0.714	0.14	0	0	0	0	0
20.02	425	0.327	0.11	0	0	0	0	0
27.02	471	0.258	0.11	0	0	0	0	0
06.03	550	0.762	0.12	0	0	0	0	0
13.03	622	0.568	0.11	0	0	0	0	0
20.03	695	0.459	0.14	0	0	0	0	0
27.03	746	0.474	0.15	0	0	0	0	0
03.04	790	0.225	0.11	0	0	0	0	0
10.04	848	0.301	0.12	0	0	0	0	0
18.04	884	0.259	0.17	0	0	0	0	0
24.04	954	0.130	0.11	0	0	0	0	0
02.05	1025	0.133	0.17	0	0	0	0	0
08.05	1100	0.204	0.14	0	0	0	0	0
15.05	1197	0.000	0.18	0	0	0	0	0
22.05	1309	0.977	0.10	0	0	0	0	0
26.05	1360	0.565	0.12	0	0	0	0	0
06.06	1397	0.188	0.13	0	0	0	0	0
12.06	1455	0.413	0.11	0	0	0	0	0
19.06	1530	0.225	0.11	0	0	0	0	0
26.06	1609	0.549	0.30	0	0	0	0	0
03.07	1663	0.442	0.11	0	0	0	0	0
10.07	1734	0.423	0.12	0	0	0	0	0
17.07	1832	0.390	0.13	0	0	0	0	0
24.07	1923	0.204	0.12	0	0	0	0	0
31.07	1978	0.573	0.12	0	0	0	0	0
08.08	2031	0.270	0.19	0	0	0	0	0
16.08	2090	0.205	0.20	0	0	0	0	0
21.08	2134	0.434	0.12	0	0	0	0	0
28.08	2189	0.316	0.13	0	0	0	0	0
4-Sep	2261	0.421	0.14	0	0	0	0	0
11-Sep	2320	0.399	0.13	0	0	0	0	0
18-Sep	2396	0.264	0.14	0	0	0	0	0
25-Sep	2472	0.284	0.12	0	0	0	0	0
Minim		0.000	0.10	0	0	0	0	0
Mediu		0.354	0.14	0	0	0	0	0
Maxim		0.977	0.30	0	0	0	0	0
Nr. probe		39	39	39	39	39	39	39
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Necesar	52	52	52	52	52	52	52
Probe rămase	13	13	13	13	13	13	13