UZINA FELNAC

	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	2500	6,5-9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	-	TON	TFN

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
08.02	338	0.142	610	7.45	0.00	0.00	0.85	19.85	10.85	13.97	40.99				0.28	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04	987	0.125	702	7.60	0.00	0.00	0.86	18.99	9.51	12.56	39.97				0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.06	1466	0.160	746	7.52	0.00	0.00	0.76	20.13	17.01	17.02	48.77				0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
16.08	2101	0.369	625	7.33	0.00	0.00	0.67	19.66	14.05	15.22	36.35				0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.125	610	7.33	0.00	0.00	0.67	18.99	9.51	12.56	36.35				0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.199	671	7.48	0.00	0.00	0.79	19.66	12.86	14.69	41.52				0.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.369	746	7.60	0.00	0.00	0.86	20.13	17.01	17.02	48.77				0.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REȚEA FELNAC, Nr.397 (Școală Gimnazială Aurel Sebeșan)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
08.02	339	0.140	615	7.48	0.00										0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
12.06	1467	0.173	749	7.54	0.00										0.10	4	2	0	0	0	0	0	0
16.08	2102	0.740	630	7.35	0.00										0.13	5	2	0	0	0	0	0	0
Minim		0.140	615	7.35	0.00										0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.351	665	7.46	0.00										0.11	3	1	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.740	749	7.54	0.00										0.13	5	2	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3										3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Nr. probe	7	7	7	7	4	4	4	4	4	4	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00