UZINA VINGA

Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
	5	2500	6,5-9,5	0,5	0,5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală	0	0	0	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	UFC/ 1 ml	UFC/ 1 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	-	TON	TFN

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
26.01	196	0,601	614	7,10	0,00	0,00	0,79	16,92	5,97	14,74	11,06	0	11		0,35	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03	513	0,581	519	7,38	0,00	0,00	0,89	17,26	6,33	14,82	11,65	35	20		0,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,581	519	7,10	0,00	0,00	0,79	16,92	5,97	14,74	11,06	0	11		0,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0,591	567	7,24	0,00	0,00	0,84	17,09	6,15	14,78	11,36	18	16		0,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,601	614	7,38	0,00	0,00	0,89	17,26	6,33	14,82	11,65	35	20		0,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REȚEA VINGA, Nr.111 (Liceul Tehnologic)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
01.03	514	0,573	526	7,32	0,00	0,00						28	20		0,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,573	526	7,32	0,00	0,00						28	20		0,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0,573	526	7,32	0,00	0,00						28	20		0,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,573	526	7,32	0,00	0,00						28	20		0,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Nr. probe	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00