UZINA ZERIND

Valori max. admise Lege 458 / 2002 republicată în 2011 actualizata 2017	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
	5	2500	6,5-9,5	0,5	0,5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-mală	0	0	0	Nicio modif. anor-mală	Nicio modif. anor-	Nicio modif. anor-mală
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	UFC/ 1 ml	UFC/ 1 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	UFC/ 100 ml	-	TON	TFN

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
30.01	239	0,229	488	6,95	1,20	0,00	0,92	6,99	21,60	4,69	0,00	14	36	89	0,10	12	8	0	0	0	0	0	0
02.03	528	0,283	558	8,12	1,30	0,00	0,80	6,19	40,90	5,23	1,72	37	4	88	0,20	7	7	0	0	0	0	0	0
Minim		0,229	488	6,95	1,20	0,00	0,80	6,19	21,60	4,69	0,00	14	4	88	0,10	7	7	0	0	0	0	0	0
Mediu		0,256	523	7,54	1,25	0,00	0,86	6,59	31,25	4,96	0,86	26	20	89	0,15	10	8	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,283	558	8,12	1,30	0,00	0,92	6,99	40,90	5,23	1,72	37	36	89	0,20	12	8	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REȚEA IERMATA NEAGRĂ - (Școală Primară)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
30.01	240	0,471	487	6,90	1,20	0,00						13	38	82	0,10	10	10	0	0	0	0	0	0
Minim		0,471	487	6,90	1,20	0,00						13	38	82	0,10	10	10	0	0	0	0	0	0
Mediu		0,471	487	6,90	1,20	0,00						13	38	82	0,10	10	10	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,471	487	6,90	1,20	0,00						13	38	82	0,10	10	10	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	1	0						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00						0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4+	NO_2-	Oxidabi-litate	Duritat e	Cl-	SO_42-	NO_3-	Fe	Mn	As	Clor liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliform i	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Nr. probe	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depăşiri	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00