UZINA CĂSOAIA-2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	2500	6,5-9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	0
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	-	TON	TFN	număr/ 100 ml

APĂ BRUTĂ

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
20.03	707	0.275	290	7.12	0.00	0.00	0.92	9.98	6.44	22.56	16.33	49	6	0		18	2	10	0	0				
16.05	1241	0.623	284	8.10	0.00	0.00	0.79	10.57	3.86	18.44	2.60	111	10	0		0	0	0	0	0				
18.07	1865	0.412	321	6.63	0.00	0.00	1.15	9.63	12.93	36.11	11.88	10	9	0		0	0	0	0	0				
11-Sep	2328	1.280	407	6.87	0.07	0.00	1.37	9.29	6.02	25.12	5.24	160	48	0		0	0	34	2	0				
Minim		0.275	284	6.63	0.00	0.00	0.79	9.29	3.86	18.44	2.60	10	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.648	326	7.18	0.02	0.00	1.06	9.87	7.31	25.56	9.01	83	18	0	#DIV/0!	5	1	11	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		1.280	407	8.10	0.07	0.00	1.37	10.57	12.93	36.11	16.33	160	48	0	0.00	18	2	34	2	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
20.03	708	0.526	291	6.81	0.00	0.00	0.79	9.65	2.52	19.10	8.62	39	2	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.05	1242	0.641	280	7.50	0.00	0.00	0.76	10.51	2.55	19.28	2.46	78	9	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.07	1866	0.427	324	6.68	0.00	0.00	1.02	10.01	3.30	22.99	0.00	9	11	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-Sep	2329	0.472	398	6.68	0.05	0.00	1.27	9.58	4.06	25.48	0.00	40	43	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.427	280	6.68	0.00	0.00	0.76	9.58	2.52	19.10	0.00	9	2	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.517	323	6.92	0.01	0.00	0.96	9.94	3.11	21.71	2.77	42	16	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.641	398	7.50	0.05	0.00	1.27	10.51	4.06	25.48	8.62	78	43	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REȚEA CĂSOAIA - SAT VACANTA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
16.05	1243	0.508	281	7.25	0.00										0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-Sep	2330	0.899	395	6.54	0.05										0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.508	281	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.704	338	6.90	0.03	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	####	####	####	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.899	395	7.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	####	####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL AB+IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Nr. probe	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	10	10	10	10	10	6	6	6	6
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Nr. probe	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR 2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Necesar	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	10	10	10	10	10	6	6	6	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2