UZINA CHISINDIA-2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	2500	6,5-9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	0
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	-	TON	TFN	număr/ 100 ml

APĂ BRUTĂ

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
10.01	75	1.640	250	8.02	0.00	0.03	0.63	7.24	2.83	12.30	3.55					10	2	10	0	3				
18.04	900	1.450	171	7.48	0.12	0.00	0.96	5.86	3.13	14.69	3.62					48	26	32	12	2				
07.06	1434	3.740	185	7.60	0.00	0.00	0.92	8.62	1.13	12.04	1.76					100	45	20	0	10				
31.07	1987	1.250	231	6.80	0.05	0.06	1.31	7.07	9.17	15.60	10.82					30	15	20	5	6				
21.11	2947	1.500	224	7.84	0.05	0.00	0.90	6.96	2.49	12.11	4.96					0	0	24	4	100				
Minim		1.250	171	6.80	0.00	0.00	0.63	5.86	1.13	12.04	1.76	0	0	0	0.00	0	0	10	0	2	0	0	0	0
Mediu		1.916	212	7.55	0.04	0.02	0.94	7.15	3.75	13.35	4.94	#####	#####	####	#DIV/0!	38	18	21	4	24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		3.740	250	8.02	0.12	0.06	1.31	8.62	9.17	15.60	10.82	0	0	0	0.00	100	45	32	12	100	0	0	0	0
Nr. probe		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	####	#DIV/0!	0.00	0.00	0.80	0.40	0.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
10.01	76	1.220	245	8.00	0.00	0.00	0.48	7.13	2.82	11.73	2.52				0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.04	901	1.330	175	7.44	0.10	0.00	0.89	5.14	1.61	15.16	1.87				0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.06	1435	3.180	182	7.63	0.00	0.00	1.18	7.89	1.87	12.87	1.97				0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.07	1988	0.980	225	7.49	0.05	0.06	1.19	6.17	3.49	11.35	3.31				0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11	2948	1.230	217	7.16	0.00	0.00	0.86	6.88	0.00	11.35	3.08				0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.980	175	7.16	0.00	0.00	0.48	5.14	0.00	11.35	1.87	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		1.588	209	7.54	0.03	0.01	0.92	6.64	1.96	12.49	2.55	#####	#####	####	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		3.180	245	8.00	0.10	0.06	1.19	7.89	3.49	15.16	3.31	0	0	0	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REȚEA CHISINDIA - NR.89 (Școală Gimnazială)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
10.01	77	0.790	241	7.60	0.00							18	0		0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.04	902	1.270	173	7.50	0.08							27	0		0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.06	1436	3.230	188	7.66	0.00							45	3		0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.07	1989	0.850	230	7.60	0.00							60	28		0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11	2949	1.100	218	7.10	0.00							50	5		0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.790	173	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		1.448	210	7.49	0.02	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	40	7	####	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		3.230	241	7.66	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	28	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	0.00	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REZERVOR CHISINDIA (200 mc)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Colifo rmi	E. coli	Entero-coci
03.01	30	0.633	0.15	0	0	0	0	0
11.01	83	0.125	0.13	0	0	0	0	0
18.01	136	0.314	0.15	0	0	0	0	0
25.01	166	0.401	0.11	0	0	0	0	0
01.02	266	0.369	0.13	0	0	0	0	0
08.02	328	0.523	0.12	0	0	0	0	0
15.02	392	0.609	0.13	0	0	0	0	0
22.02	449	0.434	0.14	0	0	0	0	0
01.03	501	0.204	0.13	0	0	0	0	0
07.03	566	0.785	0.20	0	0	0	0	0
15.03	650	0.321	0.20	0	0	0	0	0
22.03	722	0.655	0.14	0	0	0	0	0
29.03	767	0.185	0.12	0	0	0	0	0
05.04	819	0.446	0.14	0	0	0	0	0
10.04	851	0.438	0.13	0	0	0	0	0
19.04	914	0.535	0.15	0	0	0	0	0
26.04	979	0.111	0.16	0	0	0	0	0
03.05	1062	0.344	0.19	0	0	0	0	0
10.05	1126	0.976	0.15	0	0	0	0	0
17.05	1249	0.504	0.13	0	0	0	0	0
23.05	1323	0.367	0.15	0	0	0	0	0
26.05	1373	0.688	0.14	0	0	0	0	0
07.06	1420	0.227	0.15	0	0	0	0	0
14.06	1497	0.36	0.12	0	0	0	0	0
21.06	1571	0.227	0.20	0	0	0	0	0
28.06	1642	0.632	0.10	0	0	0	0	0
05.07	1711	0.489	0.16	0	0	0	0	0
12.07	1788	0.449	0.14	0	0	0	0	0
19.07	1874	0.215	0.14	0	0	0	0	0
26.07	1953	0.24	0.16	0	0	0	0	0
02.08	2009	0.357	0.18	0	0	0	0	0
09.08	2055	0.261	0.25	0	0	0	0	0
16.08	2097	0.537	0.20	0	0	0	0	0
23.08	2165	0.622	0.20	0	0	0	0	0
30.08	2216	0.37	0.11	0	0	0	0	0
6-Sep	2299	0.331	0.12	0	0	0	0	0
13-Sep	2356	0.574	0.10	0	0	0	0	0
20-Sep	2436	0.358	0.12	0	0	0	0	0
27-Sep	2495	0.241	0.12	0	0	0	0	0
4-Oct	2549	0.271	0.14	0	0	0	0	0
11-Oct	2602	0.291	0.20	0	0	0	0	0
18-Oct	2664	0.447	0.20	0	0	0	0	0
25-Oct	2722	0.424	0.10	0	0	0	0	0
1-Nov	2768	0.355	0.13	0	0	0	0	0
8-Nov	2845	0.500	0.14	0	0	0	0	0
15.11	2902	0.301	0.12	0	0	0	0	0
22.11	2955	0.578	0.18	0	0	0	0	0
24.11	2988	0.513	0.17	0	0	0	0	0
Minim		0.111	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Mediu		0.420	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Maxim		0.976	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Nr. probe		48	48	48	48	48	48	48
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL AB+IR+R+Rezervor

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Nr. probe	63	15	15	15	10	10	10	10	10	10	5	5	0	58	63	63	63	63	63	10	10	10	10
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Nr. probe	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR 2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros	Clostridii
Necesar	64	12	12	12	8	8	8	8	8	8	4	4	0	60	64	64	64	64	64	8	8	8	6
Probe rămase	1	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	0	2	1	1	1	1	1	-2	-2	-2	-4