UZINA PÂNCOTA-2023

	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
Valori max admise Ordonanța nr 7 din 18.01.2023	5	2500	6,5 - 9,5	0,5	0,5	5	max 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO2/l	°TH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	numărul 100 ml	numărul 100 ml	numărul 100 ml	-	TON	TFN

APĂ BRUTĂ

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
14.02	100	0,183	785	7,70	0,00	0,00	0,90	22,36	55,91	61,16	24,11	27	1,19		0	2	1,00	0	0			
04.04	808	0,430	995	7,44	0,00	0,00	0,96	22,36	75,19	59,24	12,27	11	1,19		0	0	0	0	0			
22.06	1156	0,547	921	7,61	0,00	0,00	0,67	21,80	67,26	57,01	7,49	41	1,19		10	1	0	0	0			
21.08	1578	0,443	974	7,29	0,00	0,11	0,67	21,80	66,62	58,58	17,24	1,19	1,19		0	0	0	0	0			
19.10.1	2080	0,343	959	7,00	0,00	0,00	0,92	21,57	60,13	59,17	8,87	57	1,19		0	0	0	0	0			
14.11	2274	0,549	944	6,95	0,00	0,00	1,29	21,00	61,03	59,57	8,89	75	1,19		0	0	0	0	0			
Minim		0,183	785	6,95	0,00	0,00	0,67	21,57	55,91	57,00	7,49	11	1,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Medie		0,422	933	7,51	0,01	0,05	0,90	21,90	64,12	59,37	11,13	67	262	#######	#DIV/0!	2	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		0,549	995	7,70	0,06	0,11	1,29	22,80	75,19	61,16	24,11	228	1,19	0	0,00	10	2	0	0	0	0	0
Nr. probe		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	0	0	0
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	#####	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,00	#####	#DIV/0!	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

INTRARE RETEA

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
14.02	104	0,448	704	7,54	0,00	0,00	0,84	21,47	64,84	60,94	23,42	7	10		0,50	1	0	0	0	0	0	0
04.04	808	0,516	1007	7,53	0,00	0,00	0,86	21,70	83,76	63,77	12,74	15	2		0,35	0	0	0	0	0	0	0
22.06	1156	0,418	922	7,44	0,00	0,00	1,05	20,94	58,11	71,16	2,77	5	2		0,45	0	0	0	0	0	0	0
21.08	1578	0,368	970	7,29	0,00	0,11	0,76	21,00	63,17	59,47	29,23	49	49		0,14	0	0	0	0	0	0	0
19.10.1	2080	0,526	958	7,11	0,00	0,00	0,81	20,46	67,68	55,66	10,07	0	10		0,40	0	0	0	0	0	0	0
14.11	2274	0,335	955	6,97	0,00	0,00	1,19	21,79	56,63	54,56	9,09	13	0		0,33	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,368	704	6,97	0,00	0,00	0,76	20,46	56,63	54,56	9,09	0	2	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0
Medie		0,391	868	7,29	0,00	0,01	0,99	20,98	58,81	61,14	11,52	11	11	#######	0,35	2	1	0	0	0	0	0
Maxim		0,516	1007	7,54	0,00	0,11	1,19	21,79	83,76	71,16	12,74	49	49	0	0,50	1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	#####	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETEA P ÂNCOTA - STR. VASILE GOLDIS, NR.67 (Liceul Teoretic)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
14.02	106	0,246	750	7,23	0,00	0,00						38	3		0,35	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,246	750	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0
Medie		0,246	750	7,23	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	38	3	#####	0,35	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,246	750	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETEA P ÂNCOTA - STR. AVRAM IANCU, NR.41 (Grădinița)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
22.06	1155	0,425	542	7,47	0,00	0,00						12	2	2	0,10	0	2	0	0	0	0	0
Minim		0,425	542	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	2	2	0,10	0	2	0	0	0	0	0
Medie		0,425	542	7,47	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	12	2	#####	0,10	0	2	0	0	0	0	0
Maxim		0,425	542	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	2	2	0,10	0	2	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETEA VĂRNOVA - NR.492 (Școala Gimnazială)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
04.04	810	0,399	875	7,55	0,00	0,00						16	3		0,10	20	10	0	0	0	0	0
Minim		0,399	875	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3	0	0,10	20	10	0	0	0	0	0
Medie		0,399	875	7,55	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	16	3	#####	0,10	20	10	0	0	0	0	0
Maxim		0,399	875	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3	0	0,10	20	10	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETEA TAIT - NR.144 (Școala Gimnazială)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
22.06	1176	0,298	972	7,35	0,00	0,00						10	37		0,10	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,298	972	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	37	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
Medie		0,298	972	7,35	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	10	37	#####	0,10	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0,298	972	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	37	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETEA SIRIA - STR. 85 INFANTERIEI, Nr.1833 (Școala Gimnazială Ioan Slavici)

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	Nitriți	NO3-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO42-	NO3-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
14.02	106	0,219	749	7,60	0,00	0,00						52	5		0,12	0	0	0	0	0	0	0
22.06	1156	0,211	537	7,41	0,00	0,00						14	6		0,10	0	4	0	0	0	0	0
19.10.1	2080	0,231	670	7,21	0,00	0,00						0	5		0,10	0	0	0	0	0	0	0
14.11	2076	0,218	555	7,13	0,00	0,00						13	6		0,10	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0,219	537	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
Medie		0,220	603	7,34	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	20	5	#####	0,11	0	1	0	0	0	0	0
Maxim		0,231	670	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6	0	0,12	0	4	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!	#####	#####	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REZERVOR PÂNCOTA

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Clor residual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01	13	0.658	0.17	0	0	0	0	0
09.01	54	0.159	0.13	0	0	0	0	0
16.01	108	0.196	0.13	0	0	0	0	0
25.01	169	0.292	0.13	0	0	0	0	0
30.01	226	0.241	0.13	0	0	0	0	0
06.02	304	0.651	0.11	0	0	0	0	0
13.02	355	0.474	0.14	0	0	0	0	0
20.02	417	0.576	0.13	0	0	0	0	0
27.02	471	0.536	0.13	0	0	0	0	0
06.03	553	0.391	0.16	0	0	0	0	0
13.03	613	0.612	0.16	0	0	0	0	0
20.03	687	0.229	0.17	0	0	0	0	0
27.03	748	0.405	0.16	0	0	0	0	0
03.04	793	0.294	0.12	0	0	0	0	0
10.04	854	0.236	0.14	0	0	0	0	0
18.04	886	0.036	0.16	0	0	0	0	0
24.04	926	0.172	0.12	0	0	0	0	0
02.05	1027	0.384	0.21	0	0	0	0	0
08.05	1102	0.172	0.10	0	0	0	0	0
15.05	1208	0.186	0.15	0	0	0	0	0
22.05	1311	0.767	0.14	0	0	0	0	0
26.05	1362	0.645	0.11	0	0	0	0	0
06.06	1399	0.260	0.12	0	0	0	0	0
12.06	1457	0.296	0.17	0	0	0	0	0
19.06	1537	0.309	0.16	0	0	0	0	0
26.06	1613	0.713	0.28	0	0	0	0	0
03.07	1682	0.627	0.12	0	0	0	0	0
10.07	1736	0.261	0.14	0	0	0	0	0
17.07	1814	0.352	0.14	0	0	0	0	0
24.07	1925	0.212	0.15	0	0	0	0	0
31.07	1980	0.343	0.16	0	0	0	0	0
08.08	2053	0.357	0.16	0	0	0	0	0
14.08	2080	0.437	0.95	0	0	0	0	0
21.08	2124	0.224	0.13	0	0	0	0	0
28.08	2181	0.295	0.11	0	0	0	0	0
4-Sep	2262	0.456	0.13	0	0	0	0	0
11-Sep	2322	0.564	0.11	0	0	0	0	0
18-Sep	2400	0.357	0.15	0	0	0	0	0
25-Sep	2462	0.32	0.13	0	0	0	0	0
2-Oct	2522	0.348	0.13	0	0	0	0	0
9-Oct	2579	0.268	0.12	0	0	0	0	0
16-Oct	2639	0.521	0.11	0	0	0	0	0
23-Oct	2697	0.657	0.11	0	0	0	0	0
30-Oct	2746	0.281	0.14	0	0	0	0	0
6-Nov	2795	0.427	0.13	0	0	0	0	0
13.11	2852	0.331	0.13	0	0	0	0	0
20.11	2905	0.578	0.13	0	0	0	0	0
24.11	2923	0.570	0.19	0	0	0	0	0
Minim		0.159	0.100	0.000	0.000	#######	0.000	0
Medie		0.391	0.142	0.000	0.000	#######	0.000	0.000
Maxim		0.767	0.280	0.000	0.000	#######	0.000	0.000
Nr. probe		48	48	48	48	48	48	48
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REZERVOR DUD

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Clor residual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01	14	#######	0.27	0	0	0	0	0
09.01	55	#######	0.14	0	0	0	0	0
16.01	109	#######	0.16	0	0	0	0	0
25.01	170	#######	0.13	0	0	0	0	0
30.01	227	#######	0.13	0	0	0	0	0
06.02	305	#######	0.13	0	0	0	0	0
13.02	356	#######	0.15	0	0	0	0	0
20.02	418	#######	0.13	0	0	0	0	0
27.02	472	#######	0.05	0	0	0	0	0
06.03	555	#######	0.13	0	0	0	0	0
13.03	615	#######	0.15	0	0	0	0	0
20.03	688	#######	0.16	0	0	0	0	0
27.03	749	#######	0.05	0	0	0	0	0
03.04	795	#######	0.13	0	0	0	0	0
10.04	855	#######	0.05	0	0	0	0	0
18.04	887	#######	0.17	0	0	0	0	0
24.04	927	#######	0.05	0	0	0	0	0
02.05	1028	#######	0.17	0	0	0	0	0
08.05	1103	#######	0.07	0	0	0	0	0
15.05	1201	#######	0.17	0	0	0	0	0
22.05	1312	#######	0.07	0	0	0	0	0
26.05	1363	#######	0.12	0	0	0	0	0
06.06	1400	#######	0.12	0	0	0	0	0
12.06	1458	#######	0.12	0	0	0	0	0
19.06	1533	#######	0.18	0	0	0	0	0
26.06	1612	#######	0.23	0	0	0	0	0
03.07	1666	#######	0.10	0	0	0	0	0
10.07	1737	#######	0.10	0	0	0	0	0
17.07	1815	#######	0.16	0	0	0	0	0
24.07	1926	#######	0.12	0	0	0	0	0
31.07	1981	#######	0.07	0	0	0	0	0
08.08	2054	#######	0.30	0	0	0	0	0
14.08	2081	#######	0.05	0	0	0	0	0
21.08	2125	#######	0.13	0	0	0	0	0
28.08	2182	#######	0.15	0	0	0	0	0
4-Sep	2264	#######	0.17	0	0	0	0	0
#######	2323	#######	0.16	0	0	0	0	0
#######	2401	#######	0.13	0	0	0	0	0
#######	2463	#######	0.15	0	0	0	0	0
2-Oct	2523	#######	0.13	0	0	0	0	0
9-Oct	2575	#######	0.16	0	0	0	0	0
#######	2640	#######	0.13	0	0	0	0	0
#######	2698	#######	0.12	0	0	0	0	0
#######	2745	#######	0.13	0	0	0	0	0
6-Nov	2796	#######	0.05	0	0	0	0	0
13.11	2853	#######	0.13	0	0	0	0	0
20.11	2907	#######	0.12	0	0	0	0	0
24.11	2972	#######	0.16	0	0	0	0	0
0								
0								
0								
0								
Minim		#######	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Medie		#######	0.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Maxim		#######	0.950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Nr. probe		48	48	48	48	48	48	48
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL Alt+Br-R-Bonnycoare

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	Mn++	NO3-	Oxidab-ilitate	Duritate	Cl-	SO4 2-	NO2-	Fe	Mn	As	Clor residual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Calcare	Gust	Miros
Nr. probe	116	20	20	20	20	12	12	12	12	12	24	20	20	0	116	116	116	116	116	14	14	14
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	#######	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL Br-R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	Mn++	NO3-	Oxidab-ilitate	Duritate	Cl-	SO4 2-	NO2-	Fe	Mn	As	Clor residual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Calcare	Gust	Miros
Nr. probe	14	14	14	14	14	6	6	6	6	6	14	14	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Depăşiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#######	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR 2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	Mn++	NO3-	Oxidab-ilitate	Duritate	Cl-	SO4 2-	NO2-	Fe	Mn	As	Clor residual liber	NTU 22°C	NTU 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Calcare	Gust	Miros
Necesar	124	20	20	20	20	12	12	12	12	12	24	20	20	116	124	124	124	124	124	14	14	14
Probe rămase	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0	0	0