UZINA PEREGU MARE-2023

	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	2500	6,5-9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,10-0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
	NTU	µS/cm	unități pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	-	TON	TFN

APĂ BRUTĂ

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
08.02	334	0.550	620	7.18	0.00	0.00	0.96	20.91	67.69	12.89	21.01	72	53	3		0	0	0	0	0			
02.05	1047	0.283	762	7.62	0.00	0.00	0.66	19.70	65.05	12.61	15.68	9	45	3		30	20	0	0	0			
17.07	1842	1.000	714	7.48	0.00	0.00	0.74	17.94	59.07	8.58	9.58	44	50	3		10	8	0	0	0			
4-Sep	2276	5.220	785	7.30	0.04	0.00	1.05	21.77	68.16	8.92	15.35	140	303	3		10	3	8	0	0			
Minim		0.283	620	7.18	0.00	0.00	0.66	17.94	59.07	8.58	9.58	9	45	3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		1.763	720	7.40	0.01	0.00	0.85	20.08	64.99	10.75	15.41	66	113	3	#DIV/0!	13	8	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		5.220	785	7.62	0.04	0.00	1.05	21.77	68.16	12.89	21.01	140	303	3	0.00	30	20	8	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	0	0
Depășiri		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INTRARE REȚEA

Data	Cod probă	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Culoare	Gust	Miros
08.02	335	0.692	518	7.23	0.00	0.00	0.92	20.33	70.27	12.11	21.19	43	30	3	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
02.05	1048	0.504	775	7.62	0.00	0.00	0.83	20.33	69.49	11.93	17.71	17	24	3	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
17.07	1843	0.684	755	7.64	0.00	0.00	0.99	18.67	70.47	8.33	14.45	31	9	3	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Sep	2277	0.670	751	7.35	0.04	0.00	0.92	21.42	71.43	8.28	16.68	20	48	3	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.504	518	7.23	0.00	0.00	0.83	18.67	69.49	8.28	14.45	17	9	3	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.638	700	7.46	0.01	0.00	0.92	20.19	70.42	10.16	17.51	28	28	3	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.692	775	7.64	0.04	0.00	0.99	21.42	71.43	12.11	21.19	43	48	3	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REȚEA PEREGU MIC (Grădiniță)

Data	Cod probă	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
08.02	336	0.533	515	7.25	0.00	0.00									0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
02.05	1049	0.394	778	7.68	0.00	0.00									0.20	0	0	0	0	0	0	0	0
17.07	1844	0.738	752	7.57	0.00	0.00									0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Sep	2278	0.664	753	7.37	0.04	0.00									0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.394	515	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.582	700	7.47	0.01	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	####	####	####	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.738	778	7.68	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	######	######	####	####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL AB+IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Nr. probe	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	8	8	8
Depășiri	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
% Depășiri	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL IR+R

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Nr. probe	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Depășiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR 2023

	Turbidi-tate	Conducti-vitate	pH	NH_4^+	NO_2^-	Oxidabi-litate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Entero-coci	Culoare	Gust	Miros
Necesar	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	8	8	8
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0