

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	5	0,10 - 0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

### REZERVOARE ARAD-2023

### REZERVOR ZIMAND CUZ-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01	10	0.198	0.16	0	0	0	0	0
09.01	51	0.163	0.11	0	0	0	0	0
16.01	105	0.208	0.11	0	0	0	0	0
25.01	162	0.327	0.14	0	0	0	0	0
30.01	223	0.485	0.13	0	0	0	0	0
06.02	301	0.367	0.12	0	0	0	0	0
13.02	366	0.957	0.16	0	0	0	0	0
20.02	424	0.519	0.11	0	0	0	0	0
27.02	470	0.781	0.17	0	0	0	0	0
06.03	549	0.216	0.12	0	0	0	0	0
13.03	621	0.675	0.14	0	0	0	0	0
20.03	694	0.369	0.14	0	0	0	0	0
27.03	745	0.571	0.14	0	0	0	0	0
03.04	789	0.213	0.13	0	0	0	0	0
10.04	847	0.224	0.12	0	0	0	0	0
18.04	883	0.359	0.19	0	0	0	0	0
24.04	953	0.157	0.11	0	0	0	0	0
02.05	1024	0.151	0.18	0	0	0	0	0
08.05	1099	0.116	0.14	0	0	0	0	0
15.05	1196	0.000	0.17	0	0	0	0	0
22.05	1308	0.510	0.11	0	0	0	0	0
26.05	1359	0.522	0.15	0	0	0	0	0
06.06	1396	0.206	0.13	0	0	0	0	0
12.06	1454	0.390	0.10	0	0	0	0	0
19.06	1529	0.233	0.19	0	0	0	0	0
26.06	1608	0.436	0.25	0	0	0	0	0

