

	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	5	0,10 - 0,50	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

REZERVOARE ARAD-2023

REZERVOR ZĂDĂRENI-2023

Data	Cod probă	Turbiditate	Clor rezidual liber	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01	8	0.359	0.15	0	0	0	0	0
09.01	49	0.188	0.11	0	0	0	0	0
16.01	103	0.206	0.13	0	0	0	0	0
25.01	160	0.314	0.14	0	0	0	0	0
30.01	221	0.216	0.14	0	0	0	0	0
06.02	299	0.336	0.13	0	0	0	0	0
13.02	364	0.931	0.15	0	0	0	0	0
20.02	422	0.265	0.13	0	0	0	0	0
27.02	468	0.569	0.12	0	0	0	0	0
06.03	547	0.271	0.12	0	0	0	0	0
13.03	619	0.356	0.14	0	0	0	0	0
20.03	692	0.229	0.16	0	0	0	0	0
27.03	743	0.358	0.12	0	0	0	0	0
03.04	787	0.214	0.13	0	0	0	0	0
10.04	845	0.298	0.16	0	0	0	0	0
18.04	881	0.458	0.20	0	0	0	0	0
24.04	951	0.131	0.13	0	0	0	0	0
02.05	1022	0.175	0.20	0	0	0	0	0
08.05	1097	0.153	0.15	0	0	0	0	0
15.05	1194	0.147	0.22	0	0	0	0	0
22.05	1306	0.226	0.14	0	0	0	0	0
26.05	1357	0.572	0.13	0	0	0	0	0
06.06	1394	0.183	0.13	0	0	0	0	0
12.06	1452	0.505	0.13	0	0	0	0	0

