APATEU - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

APATEU, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
16.04.2024	431	0.00	0.00	110	7	0	0	0	0	0
Minim		0.00	0.00	110	7	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	0.00	110	7	0	0	0	0	0
Maxim		0.00	0.00	110	7	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	1	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2