# ARAD ŞIMAND - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023 | Acc. | Acc. | Acc. | 5 | 2500 | 6,5 - 9,5 | 0.5 | 0.5 | 5 | min. 5 | 250 | 250 | 50 | 200 | 50 | 10 | 0,1 - 0,5 | Fără modificări anormale | Fără modificări anormale | 0 | 0 | 0 |
| | - | TON | TFN | NTU | µS/cm | unități de pH | mg/l | mg/l | $mgO_2/l$ | °DH | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | - | - | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml |

## ARAD, REȚEA DISTRIBUȚIE ŞIMAND - Şcoală Gimnazială Şimand, nr.1083 - 2024

| Data | Cod probă | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 625 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 17.05 | 10.43 | 15.53 | 0.00 | 67 | 28 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 16 | 0 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 16 | 0 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 16 | 0 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depăşiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depăşiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## NECESAR - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Probe rămase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |