BOCSIG - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

BOCSIG, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
19.03.2024	251	0.00	4.72	0	0	0	0	0	0	0
15.05.2024	530	0.06	6.18	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	4.72	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.03	5.45	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.06	6.18	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1	1	1