CURTICI - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

CURTICI, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
18.04.2024	445	0	0	0	0.879	630	7.50	0.00	0.00	0.83	16.42	9.15	17.54	7.95	14	4	0	0.11	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	630	8	0	0	1	16	9	18	8	14	4	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	630	8	0	0	1	16	9	18	8	14	4	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	630	8	0	0	1	16	9	18	8	14	4	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CURTICI, REȚEA DISTRIBUȚIE VARIAȘUL MARE - Grădiniță cu program normal Variașu Mare, nr.117 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
18.04.2024	446	0	0	0	0.530	625	7.47	0.00	0.00	0.80	16.07	8.48	17.62	8.01	13	2	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	625	7	0	0	1	16	8	18	8	13	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	625	7	0	0	1	16	8	18	8	13	2	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	625	7	0	0	1	16	8	18	8	13	2	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4