INEU - 2024

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

INEU, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
05.03.2024	176	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
22.04.2024	467	0.00	0.00	0	4	0	0	0	0	0
21.05.2024	569	0.00	6.51	0	0	11	0	0	0	0
Minim		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	2.17	0	1	4	0	0	0	0
Maxim		0.00	6.51	0	4	11	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
Necesar	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Probe rămase	4	4	4	4	4	4	4	4	4