

INEU - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	μS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	μg/l	μg/l	μg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

INEU, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
05.03.2024	177	0	0	0	0.393	564	7.57	0.00	0.00	1.02	11.55	23.14	10.88	0.00	14	8	0	0.45	0	0	0	0	0
21.05.2024	570	0	0	0	0.434	499	7.13	0.00	0.00	0.86	10.78	23.09	9.38	0.00	5	3	0	0.50	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	499	7	0	0	1	11	23	9	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	532	7	0	0	1	11	23	10	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	564	8	0	0	1	12	23	11	0	14	8	0	1	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INEU, REȚEA DISTRIBUȚIE CHERELUȘ - Școala Gimnazială Chereleș, nr.197 0257325858 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
05.03.2024	178	0	0	0	0.924	543	7.31	0.00	0.00	0.99	11.42	28.24	10.36	0.00	28	16	0	0.10	0	0	0	0	0
21.05.2024	571	0	0	0	0.496	485	7.18	0.00	0.09	0.89	11.50	21.83	8.95	0.00	67	6	0	0.10	0	2	0	0	0
Minim		0	0	0	0	485	7	0	0	1	11	22	9	0	28	6	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	514	7	0	0	1	11	25	10	0	48	11	0	0	0	1	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	543	7	0	0	1	12	28	10	0	67	16	0	0	0	2	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	8	8	4	4	8	8	8	8	8	8
Probe rămase	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4