MONEASA - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

MONEASA, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
19.03.2024	256	0.00	4.35	0	0	0	12	0	0	0
29.04.2024	499	0.08	5.73	0	0	0	67	5	9	0
Minim		0.00	4.35	0	0	0	12	0	0	0
Mediu		0.04	5.04	0	0	0	40	3	5	0
Maxim		0.08	5.73	0	0	0	67	5	9	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	2	1	1	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1	1	1