

PÂNCOTA - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	μS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	μg/l	μg/l	μg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

PÂNCOTA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
05.03.2024	181	0	0	0	0.192	745	7.62	0.00	0.00	0.89	22.28	83.27	59.25	31.37	22	13	0	0.30	0	0	0	0	0
21.05.2024	565	0	0	0	0.268	770	7.60	0.00	0.00	0.80	22.42	58.54	63.67	22.19	17	4	0	0.50	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	745	8	0	0	1	22	59	59	22	17	4	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	758	8	0	0	1	22	71	61	27	20	9	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	770	8	0	0	1	22	83	64	31	22	13	0	1	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PÂNCOTA, REȚEA DISTRIBUȚIE TAUȚ - Școala Gimnazială Tauț, nr.144 0257372106/372106 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
05.03.2024	182	0	0	0	0.368	710	7.35	0.00	0.00	0.89	21.31	68.98	54.23	22.63	21	9	0	0.10	0	0	0	0	0
21.05.2024	566	0	0	0	0.267	763	7.58	0.00	0.00	0.77	21.90	62.16	60.08	30.35	17	4	0	0.10	0	1	0	0	0
Minim		0	0	0	0	710	7	0	0	1	21	62	54	23	17	4	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	737	7	0	0	1	22	66	57	26	19	7	0	0	0	1	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	763	8	0	0	1	22	69	60	30	21	9	0	0	0	1	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	8	8	4	4	8	8	8	8	8	8
Probe rămase	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4