

ARAD UZINA Nr.2 - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃	NO ₂	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	μS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	μg/l	μg/l	μg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ARAD UZINA Nr.2, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃	NO ₂	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.01.2024	4	0	0	0	0.189	546	7.24	0.00	0.00	0.83	14.99	25.09	31.63	33.55	14	4		0.34	0	0	0	0	0
08.01.2024	16	0	0	0	0.193	588	7.29	0.00	0.00	0.82	14.29	25.05	32.15	33.75	28	4		0.23	0	0	0	0	0
15.01.2024	28	0	0	0	0.189	529	7.34	0.00	0.00	0.79	14.88	26.85	33.56	36.16	16	4		0.27	0	0	0	0	0
25.01.2024	57	0	0	0	0.179	514	7.48	0.00	0.00	0.69	14.45	24.67	30.65	32.46	16	4		0.27	0	0	0	0	0
29.01.2024	70	0	0	0	0.193	604	7.18	0.00	0.00	0.87	14.66	25.88	31.35	33.51	17	3		0.23	0	0	0	0	0
05.02.2024	101	0	0	0	0.185	572	7.32	0.00	0.00	0.99	14.49	26.44	31.76	33.85	14	5		0.14	0	0	0	0	0
12.02.2024	111	0	0	0	0.193	569	7.36	0.00	0.00	0.94	14.65	25.53	29.97	32.96	14	5		0.26	0	0	0	0	0
19.02.2024	131	0	0	0	0.188	592	7.28	0.00	0.00	0.89	15.04	24.62	29.10	31.48	13	2		0.23	0	0	0	0	0
26.02.2024	153	0	0	0	0.196	589	7.44	0.00	0.00	0.87	15.11	24.54	29.29	32.51	8	5		0.31	0	0	0	0	0
04.03.2024	173	0	0	0	0.204	578	7.34	0.00	0.00	0.91	14.94	24.71	30.36	31.34	1	6		0.18	0	0	0	0	0
11.03.2024	205	0	0	0	0.184	541	7.40	0.00	0.00	0.76	15.91	26.98	30.38	34.63	13	7	0	0.21	0	0	0	0	0
13.03.2024	219	0	0	0	0.210	596	7.38	0.00	0.00				33.05	6			0.28	0	0	0	0	0	0
18.03.2024	237	0	0	0	0.190	489	7.39	0.06	0.00	0.76	15.74	24.61	28.97	30.34	18	5	0	0.15	0	0	0	0	0
21.03.2024	277	0	0	0	0.190	520	7.40	0.00	0.00				29.92	13			0.16	0	0	0	0	0	0
25.03.2024	295	0	0	0	0.191	526	7.49	0.05	0.00	0.79	15.10	25.85	32.85	34.07	13	4	0	0.22	0	0	0	0	0
27.03.2024	314	0	0	0	0.160	528	7.35	0.00	0.00				34.15	10			0.25	0	0	0	0	0	0
01.04.2024	327	0	0	0	0.202	526	7.34	0.05	0.00				39.93	30		0	0.33	0	0	0	0	0	0
03.04.2024	336	0	0	0	0.189	525	7.40	0.00	0.00				36.15	8			0.20	0	0	0	0	0	0
08.04.2024	351	0	0	0	0.159	587	7.24	0.00	0.00				31.37	6			0.33	0	0	0	0	0	0
10.04.2024	367	0	0	0	0.181	589	7.40	0.08	0.00				29.19	7			0.16	0	0	0	0	0	0
15.04.2024	415	0	0	0	0.266	552	7.46	0.00	0.00				38.29	12			0.32	0	0	0	0	0	0
17.04.2024	435	0	0	0	0.222	520	7.45	0.00	0.00				33.11	12			0.24	0	0	0	0	0	0
22.04.2024	460	0	0	0	0.264	525	7.48	0.00	0.00				33.44	11			0.33	0	0	0	0	0	0
24.04.2024	489	0	0	0	0.355	520	7.46	0.00	0.00				34.72	11			0.20	0	0	0	0	0	0

ARAD, REȚEA DISTRIBUȚIE CENTRU - Liceul Pedagogic "Dimitrie Țichindeal", Arad, B-dul Gen. Drăgălina, nr. 5-7 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₃ -	NO ₂ -	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO ₄ 2-	NO ₃ -	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
07.03.2024	199	0	0	0	0.473	570	7.20	0.00	0.00	0.80	17.33	23.72	30.04	33.73	15	5	0	0.10	0	0	0	0	0
13.03.2024	226	0	0	0	0.236	525	7.41	0.06	0.00					33.82	15		0	0.10	0	0	0	0	0
18.03.2024	242	0	0	0	0.319	547	7.33	0.00	0.00	0.74	15.28	24.33	28.81	32.69	16	6	0	0.10	0	0	0	0	0
22.03.2024	293	0	0	0	0.335	548	7.35	0.00	0.00	0.87	16.80	24.32	29.69	31.75	13	10	0	0.15	0	0	0	0	0
26.03.2024	313	0	0	0	0.248	540	7.40	0.00	0.00					36.58	16			0.15	0	0	0	0	0
27.03.2024	318	0	0	0	0.376	612	7.00	0.00	0.00					35.75	21			0.12	0	0	0	0	0
09.04.2024	364	0	0	0	0.260	589	7.04	0.00	0.00					32.74	28			0.12	0	0	0	0	0
12.04.2024	409	0	0	0	0.199	520	7.23	0.00	0.00					34.92	17			0.19	0	0	0	0	0
18.04.2024	443	0	0	0	0.145	670	7.45	0.00	0.00					39.14	34			0.20	0	0	0	0	0
19.04.2024	458	0	0	0	0.250	667	7.42	0.00	0.00					35.48	15			0.17	0	0	0	0	0
24.04.2024	491	0	0	0	0.355	670	7.40	0.00	0.00					33.09	11			0.17	0	0	0	0	0
07.05.2024	513	0	0	0	0.410	563	7.35	0.05	0.00					35.29	142			0.17	0	0	0	0	0
14.05.2024	525	0	0	0	0.270	560	7.33	0.00	0.00					35.88	10			0.17	0	0	0	0	0
16.05.2024	546	0	0	0	0.706	538	7.39	0.00	0.00					33.53	25			0.20	0	0	0	0	0
20.05.2024	563	0	0	0	0.298	548	7.44	0.00	0.00					30.20	17			0.25	0	0	0	0	0
22.05.2024	575	0	0	0	0.266	533	7.35	0.00	0.00					30.61	13			0.18	0	0	0	0	0
29.05.2024	597	0	0	0	0.203	541	7.48	0.00	0.00					34.28	16			0.12	0	0	0	0	0
03.06.2024	601	0	0	0	0.205	527	7.42	0.00	0.00					35.14	13			0.12	0	0	0	0	0
10.06.2024	624	0	0	0	0.428	535	7.49	0.00	0.00					31.57	10			0.17	0	0	0	0	0
12.06.2024	631	0	0	0	0.388	545	7.56	0.00	0.00					31.30	12			0.11	0	0	0	0	0
18.06.2024	656	0	0	0	0.199	536	7.50	0.00	0.00					30.80	16			0.13	0	0	0	0	0
19.06.2024	658	0	0	0	0.248	541	7.46	0.00	0.00					33.40	19			0.30	0	0	0	0	0
25.06.2024	661	0	0	0	0.312	535	7.41	0.00	0.00					32.70	6			0.13	0	0	0	0	0

