

ARAD UZINA Nr.3 - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ARAD UZINA Nr.3, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
22.02.2024	148	0.00	10.87		0	0	0	0	0	
13.03.2024	222	0.00	31.07	0	0	0	0	0	0	0
18.03.2024	240	0.00	32.66	0	0	0	0	0	0	0
16.05.2024	536	0.00	30.95	0	0	0	0	0	0	0
20.05.2024	559	0.00	34.51		0	0	0	0	0	0
01.07.2024	670	0.00	29.70		0	0	0	0	0	0
09.07.2024	720	0.00	34.16		0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	10.87	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	29.13	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.00	34.51	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		7	7	3	7	7	7	7	7	6
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	10	10	3	10	10	10	10	10	10
Probe rămase	3	3	0	3	3	3	3	3	4