# CURTICI - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023 | Acc. | Acc. | Acc. | 5 | 2500 | 6,5 - 9,5 | 0.5 | 0.5 | 5 | min. 5 | 250 | 250 | 50 | 200 | 50 | 10 | 0,1 - 0,5 | Fără modificări anormale | Fără modificări anormale | 0 | 0 | 0 |
| | - | TON | TFN | NTU | µS/cm | unități de pH | mg/l | mg/l | $mgO_2/l$ | °DH | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | - | - | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml |

## CURTICI, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

| Data | Cod probă | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 630 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 16.42 | 9.15 | 17.54 | 7.95 | 14 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2024 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 631 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 16.99 | 8.95 | 17.62 | 7.89 | 18 | 8 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 18 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0 | 0 | 0 | 1 | 631 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 18 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0 | 0 | 0 | 1 | 631 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## CURTICI, REȚEA DISTRIBUȚIE VARIAȘUL MARE - Grădiniță cu program normal Variașu Mare, nr.117 - 2024

| Data | Cod probă | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.530 | 625 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 16.07 | 8.48 | 17.62 | 8.01 | 13 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07.2024 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 627 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 17.27 | 8.41 | 17.57 | 8.05 | 11 | 4 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 18 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 18 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 18 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## NECESAR - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Probe rămase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |