# LIPOVA - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023 | Acc. | Acc. | Acc. | 5 | 2500 | 6,5 - 9,5 | 0.5 | 0.5 | 5 | min. 5 | 250 | 250 | 50 | 200 | 50 | 10 | 0,1 - 0,5 | Fără modificări anormale | Fără modificări anormale | 0 | 0 | 0 |
| | - | TON | TFN | NTU | µS/cm | unități de pH | mg/l | mg/l | $mgO_2/l$ | °DH | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | - | - | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml |

## LIPOVA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

| Data | Cod probă | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 490 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 12.30 | 43.15 | 40.73 | 8.23 | 10 | 22 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.2024 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 490 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 11.49 | 43.18 | 40.22 | 6.96 | 8 | 36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 43 | 40 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 40 | 8 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 41 | 8 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## LIPOVA, REȚEA DISTRIBUȚIE RADNA - Grădiniță cu program normal nr.3, Lipova str. Maria Radna nr.313/PRE - 2024

| Data | Cod probă | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 499 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 11.92 | 43.57 | 40.87 | 8.75 | 23 | 25 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.2024 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 496 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 11.76 | 42.79 | 39.68 | 6.81 | 9 | 32 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 40 | 7 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 40 | 8 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 41 | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## NECESAR - 2024

| | Culoare | Gust | Miros | Turbiditate | Conductivitate | pH | $NH_3$- | $NO_2$- | Oxidabilitate | Duritate | Cl- | $SO_4$2- | $NO_3$- | Fe | Mn | As | $Cl_2$ | NTG 22°C | NTG 37 °C | Coliformi | E. coli | Enterococi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Probe rămase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |