MAILAT - MĂNĂȘTUR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

MAILAT - MĂNĂȘTUR, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	373	0	0	0	0.255	887	7.29	0.00	0.00	0.89	14.58	6.40	11.31	15.17	9	2	0	0.15	0	0	0	0	0
05.06.2024	610	0	0	0	0.500	615	7.28	0.00	0.00	0.73	15.16	6.94	10.43	14.92	16	3	0	0.15	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	615	7	0	0	1	15	6	10	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	751	7	0	0	1	15	7	11	15	13	3	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	887	7	0	0	1	15	7	11	15	16	3	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAILAT - MĂNĂŞTUR, REŢEA DISTRIBUŢIE MĂNĂŞTUR - Şcoală Gimnazială loc. Mănăştur, 0257533306 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	374	0	0	0	0.297	617	7.23	0.00	0.00	0.76	14.52	6.10	10.64	14.37	13	3	0	0.21	0	0	0	0	0
05.06.2024	611	0	0	0	0.807	604	7.33	0.00	0.00	0.89	15.21	7.63	11.01	16.01	19	4	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	604	7	0	0	1	15	6	11	14	13	3	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	611	7	0	0	1	15	7	11	15	16	4	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	617	7	0	0	1	15	8	11	16	19	4	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2