NĂDLAC - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

NĂDLAC, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
11.04.2024	396	0	0	0	0.277	570	7.54	0.00	0.00	0.95	18.76	96.36	18.83	9.03	5	11	0	0.23	0	0	0	0	0
22.08.2024	826	0	0	0	0.222	563	7.51	0.00	0.00	0.67	19.44	86.49	21.26	9.53	9	8	0	0.28	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	563	8	0	0	1	19	86	19	9	5	8	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	567	8	0	0	1	19	91	20	9	7	10	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	570	8	0	0	1	19	96	21	10	9	11	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NĂDLAC, REȚEA DISTRIBUȚIE ȘEITIN - Școală Gimnazială "Ștefan Bozian" Șeitin, str. Revoluției 52 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
11.04.2024	397	0	0	0	0.218	572	7.41	0.00	0.00	0.95	18.20	94.04	18.15	8.56	6	1	0	0.10	0	0	0	0	0
22.08.2024	827	0	0	0	0.162	558	7.55	0.00	0.00	0.76	19.92	84.10	20.53	9.41	6	5	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	558	7	0	0	1	18	84	18	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	565	7	0	0	1	19	89	19	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	572	8	0	0	1	20	94	21	9	6	5	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2