ȘAGU - 2024

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ȘAGU, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
10.04.2024	376	0.00	57.22	0	0	0	0	0	0	0
05.06.2024	606	0.00	55.58	0	0	0	0	0	0	0
19.08.2024	806	0.04	42.60	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	42.60	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.01	51.80	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.04	57.22	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	2	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0