ȘEPREUȘ - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ȘEPREUȘ, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	428	0	0	0	0.437	729	7.32	0.06	0.00	0.85	9.70	59.68	9.01	0.00	19	9	4	0.40	0	0	0	0	0
25.07.2024	772	0	0	0	0.555	730	7.22	0.00	0.00	0.87	10.26	61.53	9.26	0.00	44	18	4	0.42	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	729	7	0	0	1	10	60	9	0	19	9	4	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	730	7	0	0	1	10	61	9	0	32	14	4	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	730	7	0	0	1	10	62	9	0	44	18	4	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ŞEPREUŞ, REŢEA DISTRIBUŢIE ŞEPREUŞ - Şcoală Gimnazială "Mihai Veliciu" Şepreuş nr.405 tel/fax 0257356010 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	429	0	0	0	0.358	721	7.30	0.06	0.00	0.83	10.26	63.52	9.32	0.00	26	13	4	0.11	0	0	0	0	0
25.07.2024	773	0	0	0	0.722	738	7.25	0.00	0.00	0.87	10.71	61.44	9.18	0.00	128	43	4	0.10	0	8	0	0	0
Minim		0	0	0	0	721	7	0	0	1	10	61	9	0	26	13	4	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	730	7	0	0	1	10	62	9	0	77	28	4	0	0	4	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	738	7	0	0	1	11	64	9	0	128	43	4	0	0	8	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2