VINGA - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

VINGA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	381	0	0	0	0.982	652	7.28	0.00	0.00	0.92	14.32	7.25	15.77	18.44	135	29	0	0.35	0	0	0	0	0
05.06.2024	614	0	0	0	0.858	520	7.38	0.00	0.00	0.79	14.79	7.38	14.38	17.71	100	32	0	0.15	0	0	0	0	0
19.08.2024	810	0	0	0	0.831	632	7.26	0.00	0.00	0.70	15.19	6.22	14.51	23.60	94	33	0	0.43	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	520	7	0	0	1	14	6	14	18	94	29	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	601	7	0	0	1	15	7	15	20	110	31	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	652	7	0	0	1	15	7	16	24	135	33	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VINGA, REȚEA DISTRIBUȚIE VINGA - Liceul Tehnologic Vinga, nr.111 0257460005 scoalavinga@gmail.com - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	382	0	0	0	0.817	650	7.27	0.00	0.00	1.05	14.26	6.79	14.92	16.77	94	12	0	0.27	0	0	0	0	0
05.06.2024	615	0	0	0	0.827	526	7.41	0.04	0.00	0.88	15.06	8.10	15.31	19.54	103	18	0	0.10	0	0	0	0	0
19.08.2024	811	0	0	0	0.818	635	7.25	0.00	0.00	0.73	15.00	5.99	14.67	23.18	85	34	0	0.12	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	526	7	0	0	1	14	6	15	17	85	12	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	604	7	0	0	1	15	7	15	20	94	21	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	650	7	0	0	1	15	8	15	23	103	34	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0