ZĂRAND - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO_4^{2-}	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ZĂRAND, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	SO_4^{2-}	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
18.04.2024	455	0	0	0	0.528	790	7.29	0.48	0.00	0.80	18.22	42.05	13.55	0.00	10	5	0	0.17	0	0	0	0	0
25.07.2024	764	0	0	0	0.274	788	7.20	0.40	0.03	0.99	19.53	44.48	13.43	0.00	7	48	0	0.12	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	788	7	0	0	1	18	42	13	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	789	7	0	0	1	19	43	13	0	9	27	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	790	7	0	0	1	20	44	14	0	10	48	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZĂRAND, REȚEA DISTRIBUȚIE CINTEI - Grădiniță cu program normal Cintei, nr.15, jud. Arad/PRE - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
18.04.2024	456	0	0	0	0.504	785	7.20	0.48	0.00	0.83	18.26	46.36	13.66	0.00	13	4	0	0.10	4	1	0	0	0
25.07.2024	765	0	0	0	0.262	781	7.22	0.40	0.03	0.90	19.91	44.23	14.02	0.00	6	46	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	781	7	0	0	1	18	44	14	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	783	7	0	0	1	19	45	14	0	10	25	0	0	2	1	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	785	7	0	0	1	20	46	14	0	13	46	0	0	4	1	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0