APATEU - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

APATEU, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	432	0	0	0	2.150	735	7.66	0.00	0.00	0.67	10.62	39.98	9.93	0.00	98	48	110	0.50	0	0	0	0	0
25.07.2024	776	0	0	0	1.440	741	7.50	0.00	0.00	0.75	10.81	39.30	9.32	0.00	71	36	110	0.20	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	735	8	0	0	1	11	39	9	0	71	36	110	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	2	738	8	0	0	1	11	40	10	0	85	42	110	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	2	741	8	0	0	1	11	40	10	0	98	48	110	1	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APATEU, REȚEA DISTRIBUȚIE APATEU - Școala gimnazială "Gheorghe Popovici", Apateu nr.425 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	433	0	0	0	0.769	730	7.60	0.00	0.00	0.58	10.42	37.73	9.16	0.00	32	26	110	0.10	1	0	0	0	0
25.07.2024	777	0	0	0	1.480	718	7.53	0.00	0.00	0.71	10.60	38.81	9.24	0.00	69	38	110	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	718	8	0	0	1	10	38	9	0	32	26	110	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	724	8	0	0	1	11	38	9	0	51	32	110	0	1	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	730	8	0	0	1	11	39	9	0	69	38	110	0	1	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2