

## BOCSIG - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	μg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

## BOCSIG, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
19.03.2024	251	0.00	4.72	0	0	0	0	0	0	0
15.05.2024	530	0.06	6.18	0	0	0	0	0	0	0
17.09.2024	903	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.02	3.63	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.06	6.18	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	2	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## NECESAR - 2024

	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	1	0	0	0	0	0	0