

## GRĂNICERI - 2024

	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	μg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

## GRĂNICERI, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
25.03.2024	297	0.00	0.00	71	0	0	0	0	0	0
16.09.2024	878	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	0.00	71	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	0.00	71	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.00	0.00	71	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	1	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	1	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## NECESAR - 2024

	NO <sub>2</sub> -	NO <sub>3</sub> -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Probe rămase	0	0	1	0	0	0	0	0	0