

GRĂNICERI - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	5	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

GRĂNICERI, REZERVOR GRĂNICERI - 2024

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	300	0.573	0.10	0	0	0	0	0
16.09.2024	881	1.010	0.10	12	12	0	0	0
Minim		1	0	0	0	0	0	0
Mediu		1	0	6	6	0	0	0
Maxim		1	0	12	12	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1