# HĂLMĂGEL - 2024

| | $NO_2$- | $NO_3$- | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023 | 0.5 | 50 | 10 | Fără modificări anormale | Fără modificări anormale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mg/l | mg/l | µg/l | - | - | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml |

## HĂLMĂGEL, APĂ BRUTĂ - 2024

| Data | Cod probă | $NO_2$- | $NO_3$- | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 484 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 9 | 100 | 10 | 8 | 0 |
| 17.06.2024 | 648 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 18 | 100 | 100 | 40 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Minim | | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 9 | 100 | 10 | 8 | 0 |
| Mediu | | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 14 | 100 | 55 | 24 | 0 |
| Maxim | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 18 | 100 | 100 | 40 | 0 |
| Nr. probe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

## NECESAR - 2024

| | $NO_2$- | $NO_3$- | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Probe rămase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |