LIPOVA - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococci
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

LIPOVA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococci
20.03.2024	269	0	0	0	0.371	490	7.60	0.00	0.00	0.82	12.30	43.15	40.73	8.23	10	22	0	0.15	0	0	0	0	0
04.07.2024	689	0	0	0	0.279	490	7.51	0.00	0.00	0.73	11.49	43.18	40.22	6.96	8	36	0	0.36	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	490	8	0	0	1	11	43	40	7	8	22	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	490	8	0	0	1	12	43	40	8	9	29	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	490	8	0	0	1	12	43	41	8	10	36	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIPOVA, REȚEA DISTRIBUȚIE RADNA - Grădiniță cu program normal nr.3, Lipova str. Maria Radna nr.313/PRE - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
20.03.2024	270	0	0	0	0.227	499	7.45	0.00	0.00	0.63	11.92	43.57	40.87	8.75	23	25	0	0.10	0	0	0	0	0
04.07.2024	690	0	0	0	0.355	496	7.55	0.00	0.00	0.70	11.76	42.79	39.68	6.81	9	32	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	496	7	0	0	1	12	43	40	7	9	25	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	498	8	0	0	1	12	43	40	8	16	29	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	499	8	0	0	1	12	44	41	9	23	32	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2