

NĂDLAC - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	μg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

NĂDLAC, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
11.04.2024	395	0.00	8.89	0	10	10	0	0	0	0
22.08.2024	825	0.00	10.16	0	0	0	0	0	0	0
03.10.2024	951	0.04	9.30		10	0	0	0	0	0
Minim		0.00	8.89	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.01	9.45	0	7	3	0	0	0	0
Maxim		0.04	10.16	0	10	10	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	2	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	1	0	0	0	0	0	0