SÂNTANA - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococci
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

SÂNTANA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococci
18.04.2024	450	0	0	0	0.210	627	7.40	0.00	0.00	0.80	17.11	7.11	17.68	8.09	11	1	0	0.35	0	0	0	0	0
08.07.2024	714	0	0	0	0.307	630	7.40	0.00	0.00	0.67	15.85	7.15	17.70	8.15	20	27	0	0.36	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	627	7	0	0	1	16	7	18	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	629	7	0	0	1	16	7	18	8	16	14	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	630	7	0	0	1	17	7	18	8	20	27	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SÂNTANA, REȚEA DISTRIBUȚIE OLARI - Școală Gimnazială Olari nr.256 0257377012/0257377012 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
18.04.2024	451	0	0	0	0.198	620	7.35	0.00	0.00	0.74	17.14	7.10	17.75	7.88	53	7	0	0.10	0	0	0	0	0
08.07.2024	715	0	0	0	0.132	625	7.35	0.00	0.00	0.57	16.93	7.11	17.65	8.11	18	6	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	620	7	0	0	1	17	7	18	8	18	6	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	623	7	0	0	1	17	7	18	8	36	7	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	625	7	0	0	1	17	7	18	8	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2