BOCSIG - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

BOCSIG, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
19.03.2024	252	0	0	0	0.436	439	7.40	0.00	0.00	0.96	9.79	20.96	28.55	0.00	195	45	0	0.50	0	0	0	0	0
15.05.2024	531	0	0	0	0.697	542	7.41	0.00	0.00	0.70	9.55	22.49	30.01	5.79	9	29	0	0.45	0	0	0	0	0
17.09.2024	904	0	0	0	0.160	563	7.38	0.00	0.00	0.77	9.57	22.09	23.33	0.00	11	10	0	0.21	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	439	7	0	0	1	10	21	23	0	9	10	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	515	7	0	0	1	10	22	27	2	72	28	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	563	7	0	0	1	10	22	30	6	195	45	0	1	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOCSIG, REȚEA DISTRIBUȚIE RĂPSIG - Casă particulară nr.336 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
19.03.2024	253	0	0	0	0.534	394	7.50	0.00	0.00	0.86	9.89	21.12	28.20	0.00	101	22	0	0.30	0	0	0	0	0
15.05.2024	532	0	0	0	0.592	540	7.38	0.00	0.00	1.05	9.61	19.08	26.34	0.00	49	35	0	0.10	0	0	0	0	0
17.09.2024	905	0	0	0	0.562	565	7.36	0.00	0.00	0.86	9.46	18.45	20.25	0.00	77	11	0	0.10	10	12	0	0	0
Minim		0	0	0	1	394	7	0	0	1	9	18	20	0	49	11	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	500	7	0	0	1	10	20	25	0	76	23	0	0	3	4	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	565	8	0	0	1	10	21	28	0	101	35	0	0	10	12	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0