CERMEI - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

CERMEI, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	424	0	0	0	0.190	712	7.80	0.00	0.00	0.83	8.56	83.69	7.17	0.00	0	0	7	0.32	0	0	0	0	0
25.07.2024	768	0	0	0	0.286	715	7.75	0.00	0.00	0.81	8.50	83.50	7.37	0.00	1	0	7	0.40	0	0	0	0	0
18.11.2024	1151	0	0	0	0.282	710	7.70	0.01	0.00	0.80	8.81	88.53	8.87	1.51	23	0	2	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	710	8	0	0	1	9	84	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	712	8	0	0	1	9	85	8	1	8	0	5	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	715	8	0	0	1	9	89	9	2	23	0	7	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CERMEI, REȚEA DISTRIBUȚIE ȘOMOȘCHEȘ - Grădinița cu program normal Șomoșcheș nr. 148/PRE - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.04.2024	425	0	0	0	0.325	705	7.75	0.00	0.00	0.67	8.31	80.90	7.42	0.00	7	2	7	0.10	4	0	0	0	0
25.07.2024	769	0	0	0	0.638	711	7.81	0.00	0.00	0.84	8.15	82.33	7.25	0.00	92	3	7	0.10	5	9	0	0	0
18.11.2024	1152	0	0	0	0.234	714	7.71	0.01	0.00	0.83	8.61	89.94	7.51	1.62	15	3	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	705	8	0	0	1	8	81	7	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	710	8	0	0	1	8	84	7	1	38	3	5	0	3	3	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	714	8	0	0	1	9	90	8	2	92	3	7	0	5	9	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0