CHISINDIA - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

CHISINDIA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
22.04.2024	470	0	0	0	0.682	199	7.49	0.00	0.00	0.86	7.00	3.27	12.04	0.00	21	8	0	0.39	0	0	0	0	0	0
15.10.2024	1010	0	0	0	0.653	211	7.85	0.00	0.00	0.79	7.46	1.77	10.36	1.51	43	4	0	0.35	0	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	199	7	0	0	1	7	3	12	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	199	7	0	0	1	7	3	12	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	199	7	0	0	1	7	3	12	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHISINDIA, REȚEA DISTRIBUȚIE CHISINDIA - Școala Gimnazială Chisindia, nr.89 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
22.04.2024	471	0	0	0	0.650	190	7.40	0.00	0.00	0.74	6.99	4.16	13.40	4.31	48	5	0	0.20	10	8	0	0	0	0
15.10.2024	1011	0	0	0	0.963	208	7.81	0.00	0.00	0.70	7.51	1.70	10.38	1.58	12	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	190	7	0	0	1	7	4	13	4	48	5	0	0	10	8	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	190	7	0	0	1	7	4	13	4	48	5	0	0	10	8	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	190	7	0	0	1	7	4	13	4	48	5	0	0	10	8	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0