GHIOROC - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

GHIOROC, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
20.03.2024	263	0	0	0	0.327	650	7.40	0.00	0.00	0.76	20.86	38.52	45.65	40.45	12	4	0	0.40	0	0	0	0	0
04.07.2024	683	0	0	0	0.354	638	7.50	0.00	0.00	0.70	21.31	37.75	45.36	28.97	11	4	0	0.35	0	0	0	0	0
21.11.2024	1172	0	0	0	0.256	650	7.50	0.01	0.00	0.77	20.06	38.39	53.77	46.32	29	2	0	0.33	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	638	7	0	0	1	20	38	45	29	11	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	646	7	0	0	1	21	38	48	39	17	3	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	650	8	0	0	1	21	39	54	46	29	4	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GHIOROC, REȚEA DISTRIBUȚIE BARAȚCA (Miniș, Păuliș) - Pensiunea TESTA, Barațca FN - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
20.03.2024	264	0	0	0	0.235	655	7.35	0.00	0.00	0.60	20.60	36.98	45.39	40.60	36	5	0	0.10	0	0	0	0	0
04.07.2024	684	0	0	0	0.214	640	7.48	0.00	0.00	0.67	20.69	37.11	45.29	28.83	32	5	0	0.10	10	17	0	0	0
21.11.2024	1173	0	0	0	0.193	644	7.53	0.01	0.00	0.77	19.88	34.88	48.24	43.67	40	5	0	0.10	0	19	0	0	0
Minim		0	0	0	0	640	7	0	0	1	20	35	45	29	32	5	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	646	7	0	0	1	20	36	46	38	36	5	0	0	3	12	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	655	8	0	0	1	21	37	48	44	40	5	0	0	10	19	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0