GRĂNICERI - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

GRĂNICERI, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	298	0	0	0	0.706	412	7.45	1.00	0.00	0.89	7.77	11.88	5.73	0.00	72	101	5	0.11	0	0	0	0	0
16.09.2024	879	0	0	0	0.815	420	7.48	0.93	0.00	0.99	8.01	13.17	6.67	0.00	60	80	4	0.20	20	16	0	0	0
Minim		0	0	0	1	412	7	1	0	1	8	12	6	0	60	80	4	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	416	7	1	0	1	8	13	6	0	66	91	5	0	10	8	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	420	7	1	0	1	8	13	7	0	72	101	5	0	20	16	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRĂNICERI, REȚEA DISTRIBUȚIE GRĂNICERI - Școala Gimnazială Grăniceri, nr.10 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	299	0	0	0	0.646	415	7.40	1.00	0.00	0.73	7.54	11.29	5.83	0.00	64	96	4	0.10	0	0	0	0	0
16.09.2024	880	0	0	0	1.100	422	7.45	0.93	0.00	0.96	7.98	12.15	6.56	0.00	68	78	5	0.10	10	8	0	0	0
Minim		0	0	0	1	415	7	1	0	1	8	11	6	0	64	78	4	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	419	7	1	0	1	8	12	6	0	66	87	5	0	5	4	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	422	7	1	0	1	8	12	7	0	68	96	5	0	10	8	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0