GURAHONȚ - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

GURAHONȚ, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
23.04.2024	479	0.00	12.64	0	2	2	0	0	0	0
17.06.2024	642	0.00	8.20	0	0	16	0	0	0	0
10.10.2024	984	0.00	8.44	0	0	8	12	2	0	0
Minim		0.00	8.20	0	0	2	0	0	0	0
Mediu		0.00	9.76	0	1	9	4	1	0	0
Maxim		0.00	12.64	0	2	16	12	2	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	1	1	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0