

HĂLMĂGEL - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	μg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

HĂLMĂGEL, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
23.04.2024	484	0.00	0.00	0	12	9	100	10	8	0
17.06.2024	648	0.00	0.00	0	10	18	100	100	40	0
15.10.2024	1014	0.00	1.89	0						
Minim		0.00	0.00	0	10	9	100	10	8	0
Mediu		0.00	0.63	0	11	14	100	55	24	0
Maxim		0.00	1.89	0	12	18	100	100	40	0
Nr. probe		3	3	3	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	2	2	2	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	0	1	1	1	1	1	1