MONEASA - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

MONEASA, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
19.03.2024	256	0.00	4.35	0	0	0	12	0	0	0
29.04.2024	499	0.08	5.73	0	0	0	67	5	9	0
17.09.2024	908	0.00	4.78	0	5	0	14	0	0	0
Minim		0.00	4.35	0	0	0	12	0	0	0
Mediu		0.03	4.95	0	2	0	31	2	3	0
Maxim		0.08	5.73	0	5	0	67	5	9	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	3	1	1	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33	0.00

NECESAR - 2024

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0