PECICA - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

PECICA, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
11.04.2024	401	0	0	0	0.417	580	7.29	0.00	0.00	0.76	12.72	28.23	9.70	0.00	6	11	4	0.50	0	0	0	0	0
22.08.2024	821	0	0	0	0.300	590	6.99	0.00	0.00	0.70	13.01	30.95	11.30	0.00	5	7	3	0.34	0	0	0	0	0
02.10.2024	938	0	0	0	0.211	577	7.10	0.01	0.00	0.73	12.97	31.35	11.71	5.60	18	8	9	0.30	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	577	7	0	0	1	13	28	10	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	582	7	0	0	1	13	30	11	2	10	9	5	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	590	7	0	0	1	13	31	12	6	18	11	9	1	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PECICA, REȚEA DISTRIBUȚIE PECICA - Liceul teoretic "Gheorghe Lazăr" Pecica, str. 2, nr.37 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
11.04.2024	402	0	0	0	0.402	588	7.31	0.00	0.00	0.82	12.49	27.34	8.15	0.00	12	10	4	0.49	0	0	0	0	0
22.08.2024	822	0	0	0	0.434	583	7.03	0.00	0.00	0.76	12.60	28.95	9.51	0.00	5	11	4	0.10	0	10	0	0	0
02.10.2024	939	0	0	0	0.379	795	7.00	0.01	0.00	0.82	13.16	30.52	11.74	1.42	24	7	9	0.11	0	6	0	0	0
Minim		0	0	0	0	583	7	0	0	1	12	27	8	0	5	7	4	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	655	7	0	0	1	13	29	10	0	14	9	6	0	0	5	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	795	7	0	0	1	13	31	12	1	24	11	9	0	0	10	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0